

OPĆINA VIRJE**80841894315****Đure Sudete 10****48326 - Virje****Hrvatska**

Odgovori na zahtjeve za dodatnim informacijama, objašnjenjima i izmjenama u vezi s dokumentacijom o nabavi

Predmet nabave: **Uređenje 1. kata zgrade stare škole**Evidencijski broj nabave: **01/26**

Šifra upita	Postavljeno	Novo/Izmjena
T7O (#Q171893)	12.08.2026 16:12:30	Prethodno odgovoreno
O1T (#Q172303)	14.08.2026 10:37:57	Prethodno odgovoreno
B9C (#Q173615)	20.08.2026 12:32:05	Novi odgovor

Šifra upita: T7O**Upit poslan:** 12.08.2026 16:12:30**Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:**

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

Poštovani,

Molimo Vas pojašnjenje za stavku A.2.5.-Nabava, doprema i ugradnja dizala.

U troškovniku nisu navedene tehničke karakteristike dizala. Molimo detaljniji opis tehničke specifikacije dizala, odnosno podataka o nosivosti, broju osoba, visini dizanja, brzini, dimenzijama kabine i okna, vrsti vrata, vrsti pogona te ostali relevantnim tehničkim zahtjevima potrebnim za formiranje jedinične cijene.

Unaprijed hvala.

Odgovor:

Ugrađuje se dizalo prema Glavnom projektu i Mapi 7.

NABAVA, DOPREMA I UGRADNJA DIZALA:

Nabava, doprema, montaža, ispitivanje i puštanje u pogon dizala, kompletno do pune funkcionalnosti, tehničkih karakteristika:

- nosivost: 630 kg / 8 osoba
- brzina vožnje: 1,0 m/s, frekvencijski regulirana
- visina dizanja: 13,14 m
- broj stanica: 4
- broj ulaza: 4, sa iste strane
- izvedba: električno dizalo na užad, bez strojarnice
- upravljanje: mikroprocesorsko, simplex, sabirno, s požarnim režimom rada
- pogon: električni, bezreduktorski, s permanentnim magnetima ili jednakovrijedno, snage 4kW
- vozno okno: cca 1650 × 1800 mm
- dubina jame: 1100 mm
- nadvišenje: 2600 mm
- kabina: cca 1100 × 1400 × 2100 mm
- vrata kabine i voznog okna: automatska, teleskopska, dvokrilna
- svijetli otvor vrata: 900 × 2000 mm
- završna obrada: nehrđajući čelični lim
- napon pogonskog el. motora: 3 × 400/230 V, 50 Hz

U cijenu uključena sva potrebna oprema uključujući opremu kabine, signalizacija, rasvjeta, komunikacija, sigurnosni uređaji, kao i transport, montaža, ispitivanje, puštanje u pogon, dokumentacija, te svi radovi i materijali potrebni za potpuno funkcionalno i uporabljivo dizalo.

Napomena: dimenzije i tehnički parametri mogu odstupati u nužnoj mjeri radi prilagodbe postojećem voznom oknu, uz uvjet zadržavanja najmanje zahtijevanih funkcionalnih i sigurnosnih svojstava. Sva rješenja moraju biti jednakovrijedna ili bolja od navedenih zahtjeva.

Šifra upita: 017

Upit poslan: 14.08.2026 10:37:57

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

Poštovani,

vezano za Vaš odovor na pitanje za stavku A.2.5.-Nabava, doprema i ugradnja dizala, navodite da se dizalo ugrađuje prema Glavnom projektu i Mapi 7.

Međutim, Mapa 7 nije dostupna među objavljenom dokumentacijom o nabavi niti je dostupna na poveznici koju ste naveli.

Molimo Vas za provjeru i da se Mapa 7 uvrsti u dokumentaciju o nabavi.

Unaprijed hvala.

Odgovor:

Poštovani,

Mapa 7 je objavljena na istoj poveznici istog dana kada je odgovoreno, 13.8. <https://virje.hr/javno/postupak-javne-nabave-radova-na-uređenju-1-kata-zgrade-stare-skole/> (<https://virje.hr/javno/postupak-javne-nabave-radova-na-uređenju-1-kata-zgrade-stare-skole/>)

Naziv mape Strojarski projekt – projekt vertikalnog transporta – mapa 7_2015.

Šifra upita: B9C

Upit poslan: 20.08.2026 12:32:05

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Opis predmeta nabave

Pitanje:

Poštovani,

molim Vas objašnjenje vezano za elektro tehničke instalacije. Naime, troškovnik i projekt se ne poklapaju.

1. U troškovniku nema elektro ormara, a u projektu se navodi.
2. U troškovniku i projektu se navodi različiti broj svjetiljki G1, N1, P1, P3, P7, P8.

Molim Vas informaciju da li su količine po troškovniku relevante.

Odgovor:

Relevantne su stavke, količine i vrste kako je navedeno u troškovniku. S obzirom da se projekt obnove zgrade radi u fazama, postoji oprema koja je već prethodno nabavljena tako da se ponuda dostavlja prema specifikaciji u troškovniku.
